

Consejo del Poder Judicial

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA



Nombre del Proceso:	Instalacion Planta electrica marca AKSA de 1544KW en el Palacio de Justicia de Santiago
Referencia del Proceso:	PEPU-CPJ-004-2020
Fecha de Evaluación:	06/11/2020
Tipo de evaluación	Evaluacion Tecnica Personal

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

Completar con CUMPLE o NO CUMPLE, según cumplimiento de la propuesta respecto a su requerimiento. En caso de no cumplir, especificar el por qué en la columna de observaciones.

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución		Empresas Evaluadas	
Renglón	Descripción	Evaluación "A"	Comentario "A"
1	Desmote y retiro de caseta de de la planta electrica de 600 KW	CUMPLE	
2	Colocacion en caseta de planta electrica de 1544 KW	CUMPLE	
3	Desconexion y retiro de Transfer Switch existente de 2000 amperes	CUMPLE	
4	Instalacion y puesta en funcionamiento de Transfer Switch de 3200 amperes	CUMPLE	
5	Suministro e instalacion de alambres electricos con capacidad para 1500 KW a 480/277 VAC, con canalizacion desde planta electrica hasta Transfer Switch de 3200 amperes	CUMPLE	
6	Instalacion de Enclouse Breaker de proteccion a planta electrica de 1500KW	CUMPLE	
7	Suministro e instalacion de tuberias en hierro negro (HN) para llenado de tanque de combustible diario (Day Tank) desde deposito principal de 300 galones y desde tanque diario hasta planta electrica de 1544 KW.	CUMPLE	
8	Suministro e instalacion de ducto de salida de aire de radiador de planta electrica.	CUMPLE	
9	Suministro y aplicacion de pintura epódica para piso de caseta de planta electrica.	CUMPLE	
10	Suministro e instalacion de materiales para realizar salida extendida de tubo de escape de silenciador de la planta de 1544 KW:	CUMPLE	
11	Colocacion de planta electrica que se va a sacar en la parte exterior de la caseta fuera de sotano.	CUMPLE	
12	Los trabajos se iniciaran con una orden de inicio por parte de la Direccion de Infraestructura Fisica	CUMPLE	
13	Los desmontes de materiales deberan hacerse con todo el cuidado necesario.	CUMPLE	
14	Los materiales deberan ser nuevos ,sin manchas ni torceduras.	CUMPLE	
15	La acumulacion ,bote y limpieza de desperdicio debe ejecutarse de acuerdo a las normas municipales .	CUMPLE	
16	Incluir señalizacion de seguridad (Cintas,reflectoras , conos etc.)	CUMPLE	
17	Sera obligatorio elm uso de EPP (Equipos de proteccion personal ,chalecos, cascos ,Botas etc. Y equipos de salud.	CUMPLE	
18	Incluir personal de supervision fija durante los trabajos.	CUMPLE	

Handwritten signature

JK

19	Incluir analisis de costo unitario de partidas.	CUMPLE	
20	Inicio de trabajo con orden de servicio a credito a plazo 30 dias.	CUMPLE	
21	Tiempo de entrega maximo (4) semanas	CUMPLE	
22	Garantia de un (1) año	CUMPLE	

Costos de la ACU 21006 / Julio H. Suarez 23033
 Evaluado por

