



RESPUESTAS A INQUIETUDES COMPARACIÓN DE PRECIOS **CP-CPJ-BS-016-2018:**

ADQUISICIÓN DE UNA PLANTA ELÉCTRICA PARA LA JURISDICCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO

PREGUNTA NO. 1

Quisiéramos saber si no hay inconveniente en que suminístreme la propuesta por un tanque de combustible con las siguientes medidas, 32 ancho x 48 altura x 60 de profundidad.

REPUESTA NO. 1

Aceptamos el tanque con esas dimensiones siempre y cuando la salida de combustible esté en la cara 32" x 48".

PREGUNTA NO. 2

La planta de 100 kilos que ustedes tan solicitando, no utiliza un transfer de 350 amp, y los transferes motores operador son a partir de 500 amp.

Favor responderme si le cotizo lo que solicitaron o lo que la planta en si necesita.

REPUESTA NO. 2

Es necesario cotizar lo que dice nuestra solicitud a partir de la evaluación realizada, es decir, un transfer switch de 400 amperes. Confirmamos y rectificamos que estos transfers SI existen en el mercado.

PREGUNTA NO. 3

La tubería de la pared de la planta al transfer, la quieren en material IMC o MT?

REPUESTA NO. 3

Esto debe ser en IMC.

PREGUNTA NO. 4



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
República Dominicana

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DIVISIÓN DE COTIZACIONES Y SEGUIMIENTO DE COMPRAS

Cuál es el tiempo máximo de entrega

REPUESTA NO. 4:

Esta información se encuentra en el pliego de condiciones (Numeral 14)

DIVISIÓN DE COTIZACIONES Y SEGUIMIENTO DE COMPRAS