



RESPUESTAS A INQUIETUDES COMPARACIÓN DE PRECIOS **CP-CPJ-BS-008-2018:**

ADQUISICIÓN MATERIALES DE PLOMERIA PARA SER USADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

PREGUNTA NO. 1

De acuerdo al listado enviado para la comparación de precios, en el caso de los tres primeros renglones de la primera pagina necesito mas especificaciones para poder cotizar , cuál es el uso de estas bombas , solo el cuarto renglón dice que es para cisterna

REPUESTA NO.1:

El requerimiento dice: bomba de distribución de agua. Y refiere la capacidad 0.5 @ 1.5 HP.

Por su capacidad podemos indicar que puede utilizarse (para la distribución de agua potable) diferentes circunstancias: Tinacos, cisternas, para aumentar la capacidad de distribución del liquido (directamente al sistema), entre otros.

La bomba de 0.5 HP, es comúnmente conocida como bomba ladrona. Esto así por el sistema de impeler que tiene.

La bomba de 1.0 @ 1.5 HP. Suele utilizarse con mayor frecuencia en cisternas.



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
República Dominicana

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DIVISIÓN DE COTIZACIONES Y SEGUIMIENTO DE COMPRAS

DIVISIÓN DE COTIZACIONES Y SEGUIMIENTO DE COMPRAS