



Poder Judicial
República Dominicana
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Gerencia de Compras

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

SUSTITUCIÓN DE CRISTALES DE TECHO DE PASARELA SÉPTIMO PISO Y GARITAS DE SEGURIDAD DEL EDIFICIO SEDE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

REFERENCIA: LPN-CPJ-05-2023

CIRCULAR NÚM. 01

Fecha: 03 de mayo de 2023

El Poder Judicial de la República Dominicana, en el marco del procedimiento licitación pública nacional para **Sustitución de cristales de techo de pasarela séptimo piso y garitas de seguridad del edificio sede de la Suprema Corte de Justicia y del Poder Judicial**, Referencia: **LPN-CPJ-05-2023**, actuando de conformidad con lo establecido en el numeral 16 del pliego de condiciones, tiene a bien responder las preguntas por parte de los oferentes interesados, recibidas de manera oportuna y en tiempo hábil según el plazo establecido en el cronograma de actividades (copiadas textualmente de la manera en que fueron recibidas).

SECCIÓN I- PREGUNTAS DE CARÁCTER TÉCNICO.

Las preguntas de carácter técnico respondidas por los peritos se encuentran anexas al presente documento, el cual consta de una (1) página.

Atentamente,

Yerina Reyes Carrazana
Gerente de Compras



PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE CARÁCTER TÉCNICO

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA SUSTITUCIÓN DE CRISTALES DE TECHO DE PASARELA SÉPTIMO PISO Y GARITAS DE SEGURIDAD DEL EDIFICIO SEDE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

Pregunta:

1. Deseamos saber si el laminado de seguridad es Serie 4000 o Serie 7000 a la espera de su respuesta.

Respuesta:

Este parámetro depende del fabricante, usen como referencia el grosor del laminado de 1.5 mm.

Atentamente:

Ing. Wilka Quiroz
Ingeniero supervisor DIF

Ing. Selito Eduardo Antidor
Ingeniero supervisor DIF