



SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRAMERÍAS INDUSTRIALES PARA LA NAVE DEL ARCHIVO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Referencia: LPN-CPJ-33-2023

CIRCULAR NÚMERO 01

Fecha: 31 de enero de 2024

El Poder Judicial de la República Dominicana, en el marco del procedimiento de licitación pública nacional para **suministro e instalación de tramerías Industriales para la nave del archivo general del Poder Judicial** referencia: **LPN-CPJ-33-2023**, actuando de conformidad con lo establecido en el numeral 16 del pliego de condiciones, tiene a bien responder las preguntas por parte de los oferentes interesados, recibidas de manera oportuna y en tiempo hábil según el plazo establecido en el cronograma de actividades (copiadas textualmente de la manera en que fueron recibidas).

SECCIÓN I- PREGUNTAS DE CARÁCTER TÉCNICO

Las preguntas de carácter técnico, respondidas por los peritos se encuentran anexas al presente documento, el cual consta de una (1) páginas.

Atentamente,

Yerina Reyes Carrazana

Gerente de compras y contrataciones



25 de enero de 2024

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRAMERÍAS INDUSTRIALES
PARA LA NAVE DEL ARCHIVO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Referencia: LPN-CPJ-33-2023

SECCIÓN I- PREGUNTAS DE CARÁCTER TÉCNICO.

PREGUNTA 1: Una inquietud, la solicitud indica que requieren tramerías industriales, pero las especificaciones pertenecen a tramerías para cargas medias.

RESPUESTA 1:

El término "industrial" no siempre se refiere exclusivamente a sistemas de carga pesada. En el contexto de sistemas de almacenamiento, el término "industrial" se utiliza para denotar un estándar de calidad, durabilidad y robustez adecuado para entornos comerciales y de almacenamiento intensivo. Las tramerías industriales pueden adaptarse a diferentes capacidades de carga, y existen categorías como carga ligera, carga media y carga pesada. Por lo tanto, una tramería de carga media aún puede considerarse "industrial" si cumple con los requisitos de resistencia y durabilidad necesarios para el uso en un entorno industrial o comercial.

En el caso de esta licitación, las especificaciones detalladas para tramerías de carga media indican que están diseñadas para cumplir con las necesidades específicas de conservación de documentos del Poder Judicial, y el término "industrial" se utiliza para denotar la calidad y durabilidad esperadas.

PREGUNTA 2: En el día de ayer estuvimos visitando sus instalaciones en el día de ayer como referencia al proceso "suministro e instalación de tramerías Industriales para la nave del archivo general del Poder Judicial". Según las especificaciones que solicitaron las tramerías solicitadas no son industriales sino intermedias, que para la altura solicitada son muy inestables.

Estamos solicitándoles una reunión vía teams o zoom, con nuestro representante en fábrica para que les explique de forma más exhaustiva, porque no se recomienda que la tramería picking intermedia lleve una altura de 6.00 mts.

RESPUESTA 2

Las especificaciones se han seleccionado cuidadosamente con base en las necesidades específicas de conservación de documentos del Poder Judicial. La altura de 6.00 m se ha determinado considerando las mejores prácticas de almacenamiento y la seguridad de los documentos. Las tramerías de carga media especificadas están diseñadas para proporcionar la estabilidad necesaria para la conservación de archivos, y la capacidad de carga por nivel de 600 kg cumple con los estándares recomendados.

Atentamente:

Peritos:		
Adonis Rubio	Marlene Suarez	Ulises Medrano
Encargado Administrativo	Coordinadora de Gestión Documental	Gerente de Gestión Documental