



COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES

LISTADO NO. 1 DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS RELATIVO A LA LICITACIÓN RESTRINGIDA NO. LRN-CPJ-08-2018, CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE PARQUEO DE 4 NIVELES PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE JURISDICCIONES ESPECIALIZADAS.

1. *Con relación a la partida del presupuesto 2.03 donde se colocara el terreno compactado?*

El relleno está entre la excavación y el muro de contención en todo el perímetro del parqueo.

2. *Partida 3.01 Suministrar detalles estructurales de zapata de muro.*

4 de 1/2 a lo largo y 1/2 a 20 que suben al muro (ver detalle de muro).

3. *Partida 3.02 Suministrar detalles estructurales de zapatas de columnas.*

Ver detalles.

4. *Partida 3.03 Suministrar detalles estructurales de viga riostra.*

Ver detalles.

5. *Partida 3.04 Suministrar detalles de muro M1.*

Ver detalles.

6. *Partida 3.05 Suministrar detalles de muro M2.*

El muro M2 fue eliminado.

7. *Partida 3.06 Suministrar detalles de columnas C1.*

Ver detalles.



COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES

8. *Partida 3.07 Suministrar detalles de vigas pórticos.*

Ver detalles.

9. *Suministrar planos estructurales de los elementos de Hormigón armado*

Ver planos.

10. *Partida 7.01 ¿Cual resistencia debe tener el hormigón del piso armado?, ¿Cuáles son las especificaciones del refuerzo?*

Ver detalles.

11. *Partida 7.02 y 19.01 ¿Cual resistencia debe tener el hormigón de la capa de rodamiento?, ¿Lleva refuerzo (suministrar detalles si es afirmativo)?*

Ver detalles.

12. *Partida 8.01 Detalles de desagües ¿la unidad es m2?*

Es unidad (8 uds por piso).

13. *Partida 9.01 y 21.01 ¿Qué tipo de lámpara?*

Lámparas Led 2x32 W (para parqueos) de superficie de dos tubos.

14. *Partida 9.02 y 21.02 ¿Qué grosor de tubería para las salidas cenitales?*

De 1/2".

15. *Partida 9.03 y 21.03 ¿Los interruptores sencillos serán en EMT?*



COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES

Serán en tubería EMT.

16. *Partida 10.01 y 22.01 ¿Detalles y especificaciones de la escalera de metal de dos niveles?*

Ver detalles.

17. *Partida 11.01 Detalles y profundidad de filtrantes*

Filtrantes de 10" encamisado en 8" pvc , 80 pies de profundidad

18. *Partida 11.02 Detalles arquitectónicos y estructurales de cámara de sedimentos*

Ver detalles.

19. *Partidas 11 Planos de drenaje*

Ver planos.

20. *Partida 15.01 Detalles estructurales de columnas C2.*

Ver detalles.

21. *Partida 15.02 Detalles estructurales de vigas de pórticos*

Ver detalles.

22. *Partidas 16 Suministrar planos de estructura metálica*

Ver planos.

23. *Suministrar planos eléctricos*

Ver planos.



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
República Dominicana

COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES

24. *los planos estructurales con sus detalles de fundaciones , columnas ,
muros y vigas de hormigón?*

Ver planos.

25. *Por la presente queríamos saber quién nos podría suministrar el juego
completo de planos del parqueo a cotizar?*

Ver planos.

COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES

